


Wkáz numerów działek: 977, 3950/11, 3950/26, 3950/27, 4207/25, 4207/26, 4025, 4193/26, 4205, 5704/2, 5716/2, 5716/3, 5717/2

 - oznacza obustronne (symetryczne) obłożenie kolana rurociągu standardowymi poduszkami kompensacyjnymi z pianki PE o grubości 40 mm, długości 1,0 m i wysokości równej średnicy zewnętrznej płaszczki rury preizolowanej

Obiekt	Sieć ciepłownicza - przebudowa		Rys. nr 2a
Adres	Szydłowiec, ul. Wschodnia, Zamkowa, dz. - wg wykazu		
Temat	Projekt budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej		Data
Rysunek	Schemat montażowy sieci, odcinek 1 - 15		01-2017
Skala 1 : 500	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	