



Oznaczenia

- 1 - Zawor preizolowany
- 2 - Mufa polaczeniowa
- 3 - Przedluzacz trzpienia zaworu
- 4 - Rura PE (DN200 - w strefie przemieszczen)
(DN160 - poza strefa przemieszczen)
- 5 - Skrzynka zeliwna uliczna do armatury
(na podbudowie betonowej)

Wykaz numerów działek: 977, 3950/11, 3950/26, 3950/27, 4207/25, 4207/26, 4025, 4193/26, 4205, 5704/2, 5716/2, 5716/3, 5717/2

Obiekt	Sieć ciepłownicza - przebudowa		Rys. nr
Adres	Szydłowiec, ul. Wschodnia, Zamkowa, dz. - wg wykazu		4
Temat	Projekt budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej		Data 01-2017
Rysunek	Szczegół obudowy zaworu preizolowanego		
Skala 1 : 10	Projektant	inz. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	