

Lp.	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Data
1	<p>W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym o udzielenia powyższego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na niżej postawione pytania:</p> <p>1. Proszę o udostępnienie w wersji edytowalnej lub w formie plików .pdf lecz nie w formie skanów następujących dokumentów przetargowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „CZĘŚĆ I_SWZ_21_04_2021”</li> <li>- „SWZ_złącznik nr 2_ Umowa wykonawcza”</li> <li>- „SWZ_złącznik nr 3_ Umowa serwisowa”</li> <li>- „SWZ_złącznik nr 4_ harmonogram rzeczowo-finansowy_kogeneracja_1.6.1”</li> <li>- „CZĘŚĆ II_PFU_cz_1”</li> <li>- „CZĘŚĆ II_PFU_cz_2”</li> </ul> <p>Posiadanie wyżej wymienionej dokumentacji w obecnej formie znacznie wydłuży prace Wykonawcy nad należyłym przygotowaniem oferty.</p>	<p>W nawiązaniu do pytania z dn. 23.04.2021 Zamawiający informuje, że nie udostępni wymienionych w zapytaniu dokumentów w wersji edytowalnej</p>	23.04.2021
2	<p>Ust. 2. Zapis pkt. 1) „Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 25% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”.</p> <p>Na zapis: „Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	05.05.2021
3	<p>Ust. 2. Zapis pkt. 2) „Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu opóźnienia Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji nie przekraczającej 14 (czternastu) dni kalendarzowych – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,35% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”.</p> <p>Na zapis: „Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji nie przekraczającej 14 (czternastu) dni kalendarzowych – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,10% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	05.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPŁOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

<p>4</p> <p>Ust. 2. Zapis pkt. 3) „Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu opóźnienia Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji przekraczającej 14 (czternastu) dni kalendarzowych – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,15% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”.</p> <p>Na zapis: „Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji przekraczającej 14 (czternastu) dni kalendarzowych – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>
<p>5</p> <p>Ust. 2. Zapis pkt. 4) „W przypadku braku wymaganej minimalnej dyspozycyjności RDysp Agregatu Kogeneracyjnego 0,8 MW w zadeklarowanej w Ofercie wartości, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową, - Zamawiający może naliczyć karę umowną 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę poniżej poziomu minimalnego RDysp (tj. 8200). Kwota 200 zł podlega waloryzacji wg współczynnika inflacji GUS”.</p> <p>Na zapis: „W przypadku braku wymaganej minimalnej dyspozycyjności RDysp Agregatu Kogeneracyjnego 0,8 MW w zadeklarowanej w Ofercie wartości, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową, - Zamawiający może naliczyć karę umowną 50 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę poniżej poziomu minimalnego RDysp (tj. 8200). Kwota 50 zł podlega waloryzacji wg współczynnika inflacji GUS”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>
<p>6</p> <p>Ust. 2. Zapis pkt. 5) „W przypadku, gdy rzeczywista sprawność ciepła Jednostki Wytwórczej 0,8 MWt jest niższa niż zadeklarowana w Ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5.000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rękojmi za wady za każdy 0,1 % obniżenia sprawności cieplnej Przedmiotu Umowy. W przypadku podjęcia działań przez Wykonawcę oraz potwierdzenia wyników osiągnięcia rzeczywistej sprawności cieplnej na poziomie gwarantowanym, Wykonawca może domagać się zaprzestania naliczania kary”.</p> <p>Na zapis: „W przypadku, gdy rzeczywista sprawność ciepła Jednostki Wytwórczej 0,8 MWt jest niższa niż zadeklarowana w Ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2.000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rękojmi za wady za każdy 0,1 punktu procentowego obniżenia sprawności cieplnej Przedmiotu Umowy. W przypadku podjęcia działań przez Wykonawcę oraz potwierdzenia wyników osiągnięcia rzeczywistej sprawności cieplnej na poziomie gwarantowanym, Zamawiający niezwłocznie zaprzestanie naliczania kary”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 REG 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

<p>7</p> <p>Ust. 2. Zapis pkt. 6) „W przypadku, gdy rzeczywista sprawność elektryczna Jednostki Wytworczej jest niższa niż zadeklarowana w ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rękojmi za wady za każdy 0,1 % obniżenia sprawności elektrycznej Przedmiotu umowy”.</p> <p>Na zapis: „W przypadku, gdy rzeczywista sprawność elektryczna Jednostki Wytworczej jest niższa niż zadeklarowana w ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 4.000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rękojmi za wady za każdy 0,1 punktu procentowego obniżenia sprawności elektrycznej Przedmiotu umowy”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>
<p>8</p> <p>Ust. 2. Zapis pkt. 10) „Przekroczenie uzgodnionych i zadeklarowanych przez Wykonawcę terminów przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2 Umowy umożliwiających przygotowanie wniosku o płatność dla instytucji wdrażającej (NFOŚiGW) w wysokości 2 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia”.</p> <p>Na zapis: „Przekroczenie uzgodnionych i zadeklarowanych przez Wykonawcę z winy Wykonawcy terminów przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2 Umowy umożliwiających przygotowanie wniosku o płatność dla instytucji wdrażającej (NFOŚiGW) w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>
<p>9</p> <p>Ust. 2. Zapis pkt. 14) „Za każdy dzień opóźnienia w przygotowaniu Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, którego zakres jest szczegółowo opisany w PFU – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2000 PLN za każdy dzień opóźnienia”.</p> <p>Na zapis: „Za każdy dzień zwłoki w przygotowaniu Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, którego zakres jest szczegółowo opisany w PFU – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>
<p>10</p> <p>W związku z faktem, iż dostawa istotnych elementów systemu kogeneracyjnego, w szczególności choć nie wyłączanie modułu kogeneracyjnego trwa znacznie dłużej niż 7 dni, zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu § 17 pkt 10 pkt 2) jako niemożliwego do zrealizowania.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>
<p>11</p> <p>Biłując pod uwagę czas realizacji przedmiotu umowy przekraczający 12 miesięcy, w którym to okresie różne warunki pogodowe i inne czynniki środowiskowe a także okoliczności będą miały wpływ na tempo prac w poszczególnych tygodniach i miesiącach, a co za tym idzie część prac może być wykonywana w sposób odbiegający od szczegółowego harmonogramu, nie zagrzając jednak końcowemu terminowi realizacji przedmiotu umowy, zwracamy się o wykreślenie zapisu § 14 pkt 2 pkt 11) umowy.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>05.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 Marcin Darłusz Podgórski

12	<p>Biorąc pod uwagę fałowy charakter dźwięku, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie i zmianę zapisu § 14 pkt 2 pkt 12) umowy jak niżej: „Za każdorazowe niedotrzymanie przez Wykonawcę w czasie trwania gwarancji minimalnych wartości ochrony akustycznej na granicy działki (parametru gwarantowanego w Tabeli nr 2 PFU, zmierzzonego jako wydzielona wartość wolna od efektu wzmocnienia od źródeł innych niż przedmiot umowy), za każde przekroczenie Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN.”.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	05.05.2021
13	<p>Do Części II_PFU_cz_1 Tabela nr 1 pkt. 2. Str. 14. „Znamionowa moc ciepła (odzysk ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego) dla jednostki wytwórczej przy odbiorze ciepła z I stopnia spalin przy określonej temperaturze wody sieciowej to &lt; 0,95 MWt”. W związku z faktem, iż oczekiwana przez Zamawiającego moc elektryczna ma zawierać się w przedziale 0,799MW – 0,860MW, a obecnie produkowane moduły kogeneracyjne zorientowane na osiąganie maksymalnych wartości sprawności elektrycznej charakteryzują się zbliżonymi wartościami mocy elektrycznej i mocy cieplnej, czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na:</p> <p>„Znamionowa moc ciepła (odzysk ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego) dla jednostki wytwórczej przy odbiorze ciepła z I stopnia spalin przy określonej temperaturze wody sieciowej nie mniejsza niż wartość mocy elektrycznej oferowanej jednostki kogeneracyjnej.”?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	05.05.2021
14	<p>Do Części II_PFU_cz_1 Tabela nr 1 pkt. 3. „Znamionowa moc ciepła (odzysk ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego) dla jednostki wytwórczej przy odbiorze ciepła z I i II stopnia spalin przy określonej temperaturze wody sieciowej to ok. 1,060 MWt”. Na zapis: „Znamionowa moc ciepła (odzysk ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego) dla jednostki wytwórczej przy odbiorze ciepła z I i II stopnia spalin przy określonej temperaturze wody sieciowej to ok. 0,86 MWt”.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	05.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPLOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

<p>Zamawiający w punkcie 7 pkt 2 SWZ określił następujące warunki udziału w postępowaniu:</p> <p>7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykazałą, że należyście wykonali:</p> <p>a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w kogeneracji o łącznej mocy nie mniejszej niż 0,80 MW, z czego każda zainstalowana jednostka dla wyżej wymienionych zadań posiadała moc elektryczną nie mniejszą niż 0,80 MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.</p> <p>b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji źródła ciepła o mocy powyżej 0,8 MWt (inne niż w podpunkcie 7.2.a) i o wartości netto (bez podatku VAT) nie mniejszej niż 500 000PLN każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.</p> <p>c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej pełnoprojektowej dotyczącej budowy lub przebudowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, o łącznej mocy (energia elektryczna + ciepło) nie mniejszej niż 0,80 MW z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należyście.</p> <p>d) w ciągu trzech ostatnich lat realizował (lub realizuje) minimum 5 umów serwisowych na gazowe agregaty kogeneracyjne o mocy nie mniejszej niż 0,80 MWe.</p> <p>UWAGA: Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie wyżej wymienione w podpunktach 2 a) - 2 d) wymagania.</p> <p>Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:</p> <p>1. Czy w związku z tym, że postępowanie dotyczy realizacji</p>	<p>Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:</p> <p>Ad. 1 - Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie wyżej wymienione w podpunktach 2 a) - 2 d) wymagania.</p> <p>Ad. 2 - Zamawiający oczekuje wykazania należytego wykonania 2 robót zgodnie z wymaganiami zawartymi 7 pkt 2 SWZ i nie wyraża zgody na odstąpienie.</p>	<p>06.05.2021</p>
--	---	-------------------

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPLOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

zamówienia w formule „zaprojektuj i buduj” Zamawiający uzna, że Wykonawca który w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował w formule „zaprojektuj i buduj” zamówienie opisane w podpunkcie 2a) spełnia warunki opisane w podpunktach 2a) i 2c) bez potrzeby wykazania osobno warunku opisanego w podpunkcie 2c) ?

2. Czy Zamawiający uzna realizację zadania polegającego na budowie kotłowni parowej o mocy 5 MW i wartości netto powyżej 500 000 zł jako robotę budowlaną spełniającą warunek opisany w podpunkcie 2b) ?

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPKOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
mgr inż.  Dariusz Podgórski

<p>16</p> <p>Czy Zamawiający podpisał umowę przyłączeniową na wykonanie przyłączy gazu ziemnego i przyłącza elektroenergetycznego? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.</p>	<p>Zamawiający podpisał umowę przyłączeniową z PSG SP. Z O.O. oddział gazowniczy w Warszawie z terminem realizacji przyłącza gazowego do dnia 30.10.2022 oraz PGE Dystrybucja S.A. z terminem odbioru przyłącza elektroenergetycznego do dn. 30.09.2022. Dokumentacja do wglądu w siedzibie zamawiającego w godzinach kontaktowych podanych w SWZ.</p>	<p>06.05.2021</p>
<p>17</p> <p>W SWZ określono termin realizacji zamówienia na 30.11.2022 r. Biorąc pod uwagę termin składania ofert i termin związania ofertą umowa na wykonanie zamówienia może być podpisana w połowie sierpnia 2021 r. Oznacza to, że na wykonanie zamówienia zostanie wykonawcy 15,5 miesiąca.</p> <p>W warunkach przyłączenia do sieci gazowej określono termin wykonania przyłącza na 19 miesięcy od daty zawarcia umowy na przyłączenie. Oznacza to (w przypadku gdy jeszcze nie podpisano umowy na przyłączenie), że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyłączyć gazu nie będzie wykonane w terminie do 30.11.2022 r.</p> <p>W zakresie prac wykonawcy jest wykonanie projektów i uzyskanie pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót budowlanych, uruchomienie i odbiory. Na wykonanie takiego zakresu prac niezbędne wydłużenie czasu na realizację zamówienia.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia na 28.02.2023 r.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę terminów.</p>	<p>06.05.2021</p>
<p>18</p> <p>Pytanie 4. Zamawiający w SIWZ wymaga przekazania wraz z ofertą: a) w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowę regulującą konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę, b) w przypadku powierzenia realizacji części robót budowlanych podwykonawcom (zakres określony w załączniku nr 7 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektów umów, regulujących ich współpracę, c) w przypadku zmiany osób ujętych w wykazie osób, będącym załącznikiem nr 6 do SWZ, na etapie składania oferty lub po podpisaniu Umowy Wykonawczej, dokumenty potwierdzające uprawnienia osób nieujętych w wykazie, które będą ucześnieńczyć w wykonaniu zamówienia.</p> <p>Wnosimy o usunięcie wymogu przekazania wyżej podanych dokumentów i zastąpienie ich następującymi: a) w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (umowę regulującą konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę) Wykonawca wybrany w postępowaniu przekazuje przed podpisaniem umowy), oraz usunięcie w całości wymogów podanych w punktach b) i c).</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.</p>	<p>06.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIĘPLOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 Marek Januszewski

	<p>Umowy z podwykonawcami powinny być przekazywane Zamawiającemu do akceptacji w trakcie realizacji umowy (przed podpisaniem przez wybranego Wykonawcę umów z podwykonawcami).</p> <p>Punkt c) nie dotyczy etapu składania ofert.</p>	
<p>19</p> <p>W związku ze znacznym zakresem prac, które należy wycenić w ofercie oraz w celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania konkurencyjnych ofert i wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i załączników do oferty prosimy o zmianę terminu składania ofert na 15.06.2021 r. Zamawiający ma w postępowaniu wymagania dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do oferty, wykraczające poza zakres dokumentów zwyczajowo dołączanych do ofert w tego typu przetargach.</p> <p>W tego typu przetargach czas na przygotowanie ofert powinien wynosić przynajmniej 1,5 miesiąca. Pozwala to na rzetelne przygotowanie oferty.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu składania ofert i wydłużenie czasu na składanie ofert.</p>	<p>06.05.2021</p>
<p>20</p> <p>Czy Zamawiający wymaga, aby zabudowa kontenerowa każdego z zespołów kogeneracyjnych była zaprojektowana oraz wykonana w sposób, aby jej wytrzymałość pozwalała na transport i podnośzenie wraz ze wszystkimi urządzeniami zabudowanymi wewnątrz m.in. zespół kogeneracyjny, układ instalacji technologicznych i wentylacyjnych oraz AKPIA? Nie dotyczy: urządzeń instalacji montowanych na zewnętrzz m.in. tłumik spalin, chłodnice wentylatorowe awaryjnego zrzutu nadmiaru ciepła HT i LT. Zastosoowanie takiego rozwiązania, wpływa na fakt, że w przypadku chęci sprzedaż lub zrianiy lokalizacji</p> <p>urządzenia, Zamawiający ma możliwość bezpośredniego przenieszenia</p>	<p>Tak, Zamawiający wymaga, aby abudowa kontenerowa każdego z zespołów kogeneracyjnych była zaprojektowana oraz wykonana w sposób, aby jej wytrzymałość pozwalała na transport i podnośzenie wraz ze wszystkimi urządzeniami zabudowanymi wewnątrz m.in. zespół kogeneracyjny, układ instalacji technologicznych i wentylacyjnych oraz AKPIA? Nie dotyczy: urządzeń instalacji montowanych na zewnętrzz m.in. tłumik spalin, chłodnice wentylatorowe awaryjnego zrzutu nadmiaru ciepła HT i LT.</p>	<p>10.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPLOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 00000901777 / kapitał udziałowy 107509000

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Dariusz Podgórski



	kontenera bez konieczności demontażu agregatu i instalacji pomocniczych.		
21	Czy Zamawiający wymaga aby pomieszczenie AKPIA było wyposażone w układ klimatyzacji? Takie rozwiązanie pozwala na optymalną pracę urządzeń elektrycznych i AKPIA znajdujące się w pomieszczeniu sterowni w okresie letnim.	Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego wykona stosowne obliczenia, w tym zysków ciepła od urządzeń, i zapewni wymagane przez urządzenia i aparaty zainstalowane w przedziale sterowni parametry temperatury latem oraz zimą.	10.05.2021
22	Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu przetargowym posiadał autoryzowany serwis producenta dostarczanego zespołu kogeneracyjnego (rozumianego jako producent silnika z generatorem na wspólnej ramie) czego poświadczeniem będzie odpowiedni certyfikat oraz informacja na ogólnej stronie producenta? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wymaganie od Oferentów przedstawienia wraz z ofertą dokument od producenta zespołu kogeneracyjnego (rozumianego jako producent silnika z generatorem na wspólnej ramie) potwierdzający spełnienie tego wymagania?	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu przetargowym posiadał autoryzację producenta dostarczanego zespołu kogeneracyjnego (rozumianego jako producent silnika z generatorem na wspólnej ramie) do świadczenia usług serwisowych czego poświadczeniem będzie m.in. odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta zespołu kogeneracyjnego dla osób zajmujących się serwisem zatrudnionych u Wykonawcy. Zamawiający wymaga od Oferentów przedstawienia wraz z ofertą stosownych dokumentów od producenta zespołu kogeneracyjnego (rozumianego jako producent silnika z generatorem na wspólnej ramie) potwierdzający spełnienie powyższego wymagania.	10.05.2021
23	Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie wykonanie stacji redukcyjnej gazu oraz, że Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć paliwo gazowe w ilości oraz o parametrach zgodnych z wytycznymi producenta dostarczanego zespołu kogeneracyjnego.	Odpowiedzialność za Wykonanie stacji pomiarowej zgodnie z WT PSG stanowiącymi załącznik nr 3 do PFU. Wymagania odnośnie miejsca redukcji ciśnienia gazu szczegółowo opisano w PFU m.in. w rozdziale 5.1.1 punkt nr 9 i w rozdziale 5.2.6. To do Wykonawcy należy ocena, czy podstawię m.in. dokumentacji w postępowaniu, a w szczególności załączonego dokumentu pn. WT PSG Wykonawca dysponuje urządzeniami mogącymi pracować na paliwie którego ilość i jakość deklaruje dostawca gazu (patrz np. pkt. 1 WT PSG).	10.05.2021
24	Czy Zamawiający dopuszcza tymczasowe zatrzymanie pracy Ciepłowni na okres montażu układu kogeneracyjnego, w momencie wykonywania prac związanych z przyłączeniem jednostki do istniejącej sieci ciepłowniczej?	Zamawiający dopuszcza tymczasowe zatrzymanie pracy Ciepłowni na okres wykonania wpięcia do układu technologicznego przyłącza ciepłowniczego jeżeli średnica lub technologia ciepłociągu wynikająca ze stosownych z projektu wykonawczego nie pozwolił przeprowadzenia prac metodą "winiki na gorąco". W takim przypadku Zamawiający oczekuje uzgodnienia przeprowadzenia sposobu przeprowadzenia prac na etapie zatwierdzenia projektu wykonawczego, z zastrzeżeniem, że czas przemy technologicznej i prowadzenia prac m.in. spalających oraz świeżeń nie może być dłuższy	10.05.2021

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Dariusz Podgórski

ul. Radomska 49 A, 26-500 Szydłowiec  
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 107609000

CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.

			<p>niż 4h, całkowity czas zatrzymania ciepłowni i zatrzymania dostaw ciepła do systemu nie może trwać dłużej niż 8h. Prace powodujące przerwę technologiczną mogą zostać przeprowadzone tylko w uzgodniony dzień w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano.</p>	
25	<p>W udostępnionych przez Zamawiającego warunkach przyłączeniowych dla zakładu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej pod nazwą: „PFU_złącznik nr 2_WT PGE DYSTRYBUCJA dn. 19.03.2021” pkt. 3 wskazuje na moc przyłączeniową wprowadzaną: - 0.8 MW. Zamawiający natomiast w warunkach postępowania określa wymaganą moc elektryczną zespołu kogeneracyjnego w zakresie 799-860kW. Dodatkowo Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert, w sposób, który wskazuje, że najkorzystniejszą ocenę punktową otrzyma Wykonawca, który oprócz ceny zadeklaruje największą moc w wyżej wymienionym przedziale. Zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego zakresu dla mocy elektrycznej uzgodzenia, w odniesieniu do parametrów znajdujących się w warunkach przyłączeniowych tj: 799-800kW a tym samym o zmianę kryterium oceny ofert, które nie będzie uwzględniało mocy elektrycznej agregatu.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowaną zmianę kryteriów postępowania. Moc z WT PGE Dystrybucja nie uwzględnia potrzeb własnych Jednostki Wytwórczej oraz Ciepłowni. Dodatkowo zamawiający w stosownym wypadku wystąpi o aktualizację WT w PGE DYSTYBUCJA oraz aneks do Umowy Przyłączeniowej.</p>	10.05.2021	
26	<p>W pkt. 5.3.3.1 pkt. 32 Zamawiający pisze: „Na każdym kanale spalinowym należy zamontować wymiennik ciepła I oraz II stopnia, gdzie spaliny zostaną wychłodzone do temperatury ok. 100st.C, a odzyskane ciepło będzie dostarczone do miejskiego systemu ciepłowniczego” natomiast w Parametrach gwarantowanych dla Jednostki Wytwórczej (Tabela 1 pkt.3) Zamawiający wskazuje „Schłodzenie spalin ok.90st.C i temp wody sieciowej 90st.C/70st.C” Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie do jakiej temperatury Zamawiający wymaga schłodzenia spalin ?</p>	<p>Wiążące jest wymaganie w Parametrach gwarantowanych dla Jednostki Wytwórczej (Tabela 1 pkt.3) „Schłodzenie spalin ok.90st.C i temp wody sieciowej 90st.C/70st.C. Zapisy zostaną usójnione. Zmiany w dokumentacji zostaną wprowadzone wraz z innymi niezbędnymi, wynikającymi z innych pytań po upływie czasu na zadawanie pytań.</p>	10.05.2021	
27	<p>Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji stacji gazu od której Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować instalację gazową do agregatu kogeneracyjnego.</p>	<p>Zamawiającemu nie jest znana dokładna lokalizacja stacji pomiarowej gazu. Informacja taka jest zawarta w WT PSG.</p>	10.05.2021	

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIĘPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZAKŁADU**  
  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

<p>W załączniku nr.4 do SIWZ – Harmonogram Rzeszowo-Finansowy Zamawiający wskazuje następujące daty wykonania poszczególnych etapów prac tj.</p> <p>1. Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Pozwolenia na Budowę – do dnia 11.07.2021r.”</p> <p>oraz</p> <p>2. Uzyskanie pozwolenia na budowę – do dnia 09.08.2021r.”</p> <p>Proponowany przez Zamawiającego okres czasu pomiędzy zakończeniem etapu związanego z przygotowaniem kompletnego projektu budowlanego a uzyskaniem pozwolenia na budowę – wynosi 30dni. Należy zwrócić uwagę, że termin na decyzję o PnB od momentu złożenia projektu do odpowiedniej Instytucji wydającej pozwolenie wynosi do 60 dni co sprawia, że wymagane przez Zamawiającego terminy nie są realne do wykonania.</p> <p>Dodatkowo na chwilę obecną, nie jest znany konkretny termin podpisania umowy, co sprawia, że Wykonawca nie jest w stanie ocenić, czy będzie w stanie spełnić to wymaganie. Zwracamy się z prośbą o usunięcie określonych w Harmonogramie wymaganych terminów, oraz możliwość ich ustalenia przez Wykonawcę, który w przypadku wyboru jego oferty będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu HRF inwestycji z proponowanymi terminami realizacji poszczególnych etapów, mając na uwadze wymagany przez Zamawiającego ostateczny termin realizacji całości inwestycji.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów i terminów.</p>	<p>10.05.2021</p>
<p>W §4 ust. 2 Zamawiający pisze:</p> <p>„Wykonanie branżowych projektów wykonawczych Obiektu w terminie 120 dni od podpisania Umowy Wykonawczej”</p> <p>Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na:</p> <p>„Wykonanie projektów budowlanych Obiektu w terminie 150 dni od podpisania Umowy Wykonawczej”</p> <p>Wyjaśnienie pokrwna się z tym zawartym w pytaniu nr. 1: Ze względu na złożoną specyfikację przedmiotu Zamówienia, proponowany przez Zamawiającego termin na wykonanie projektów wykonawczych jest zbyt krótki, aby Wykonawca mógł opracować kompletny projekt budowlany. Dodatkowo zgodnie z pkt. 4 SIWZ Zamawiający wskazał termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2022r. co sprawia, że wykonanie projektów w proponowanym terminie pozwoli na</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów i terminów.</p>	<p>10.05.2021</p>

<p>realizację zadania do wymaganej przez Zamawiającego daty ukończenia inwestycji.</p>		
<p>30</p> <p>W §4 ust. 3 Zamawiający pisze:          „Budowa przyłącza: ciepłowniczego, gazowego oraz budowa fundamentu pod zabudowany w kontenerze agregat w terminie – 60 dni od uzyskania pozwolenia na budowę.”          Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na:          „Budowa przyłącza: ciepłowniczego, gazowego oraz budowa fundamentu pod zabudowany w kontenerze agregat w terminie – 150 dni od uzyskania pozwolenia na budowę.”</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów i terminów.</p>	<p>10.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 mgr inż. Dariusz Podgóński

31	<p>W §4 ust. 4 Zamawiający pisze:          „Dostawa i montaż kompletnej Jednostki Wytwórczej o parametrach wyspecyfikowanych w Tabeli nr 1 i Tabela nr 2 w, w Zabudowie Kontenerowej w terminie do 9 miesięcy od podpisania Umowy wykonawczej.”          oraz w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym stanowiącym załącznik nr. 4 do SIWZ Zamawiający określił:          termin „dostawy i montażu kompletnej Jednostki Wytwórczej w Zabudowie kontenerowej - do dnia 24.02.2022r.”          Należy zwrócić uwagę, że Zamawiający określił w postępowaniu wymagany termin realizacji inwestycji zgodnie z pkt. 4 SIWZ oraz §4 ust.5 Umowy Wykonawczej tj. do dnia 30.11.2022r.,          Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów oraz możliwość ustalenia terminu dostawy i montażu jednostki bezpośrednio przez Wykonawcę, który w przypadku wyboru jego oferty będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu HRF inwestycji z proponowanymi terminami realizacji poszczególnych etapów, mając na uwadze wymagany przez Zamawiającego termin realizacji całości inwestycji.</p>	<p>Pozostawia możliwość ustalenia terminu dostawy i montażu Jednostki Wytwórczej bezpośrednio przez Wykonawcę, który w przypadku wyboru jego oferty będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu HRF inwestycji z proponowanymi terminem dostawy i montażu JW.</p>	10.05.2021
32	<p>W §14 ust. 3 Zamawiający pisze:          „Kary określone w ust.2 powyżej nie podlegają kumulacji. Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania umowy nie przekracza wynagrodzenia netto”          Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na:          „Kary określone w ust.2 powyżej nie podlegają kumulacji. Maksymalna, całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania umowy wynosi 20% wynagrodzenia netto określonego w §9 ust.1”          Badź inną propozycję sformułowania powyższego zapisu przez Zamawiającego obniżając w znaczącym stopniu wysokość kar za niedotrzymanie postanowień zawartych w §14 Proponowana przez Zamawiającego wysokość kar umownych w odniesieniu do całości wartości zamówienia jest zbyt wysoka, oraz stawia Wykonawcę przed potencjalnym zbyt dużym ryzykiem z tytułu wypłaty na rzecz</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	10.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIĘPPOWIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 NIP 0000990177 / Kancelaria Inżynierska 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

<p>Zamawiającego odszkodowania w wysokości całości wartości przedmiotu zamówienia.</p>		
<p>33</p> <p>Jako kryterium oceny oferty Zamawiający wymaga:          „Całkowity koszt serwisu agregatu przez okres 41 000 motogodzin pracy wraz z remontami”          Proponowany przez Zamawiającego okres, który należy uwzględnić w wyliczeniu kosztów serwisowych tj. do 41 000 motogodzin jest niesprawiedliwy z punktu widzenia poszczególnych dostawców silników.          Zwracamy uwagę na fakt, że producenci zespołów kogeneracyjnych definiują różne okresy przeglądów,          remontów pośrednich, kapitalnych. Producent silnika, którego remont pośredni przypada na 43 000mth,          zakładając parametry wymagane przez Zamawiającego nie będzie uwzględniał w kosztach tego remontu          natomiast pozostali producenci silników, których remont przypada dla 40 000mth lub mniej będą zobligowani do włączenia kosztów remontu pośredniego przez co Zamawiający nie otrzyma ofert, które będą ze sobą porównywalne.          W związku z powyższym w celu sprawiedliwej oceny kosztów serwisowych poszczególnych Oferentów zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego wymagania, aby Wykonawca był zobowiązany do wykazania kosztów serwisowych w okresie do 43 000mth łącznie z</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów, gdyż oczekiwany całkowity koszt wraz z remontami w okresie 41 000 MTH jest następstwem oczekiwanej dyspozycyjności 8200 h w okresie 5 lat gwarancji.</p>	<p>10.05.2021</p>

NIP 799-16-29-245 REGON 672300836  
**CIEPŁOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / Kanał udzielańcy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

<p>uwzględnieniem wszystkich remontów w tym okresie.  Dodatkowo zwracamy się z prośbą aby każdy z Wykonawców na potwierdzenie przedstawił harmonogram przeglądów potwierdzony przez producenta oferowanego agregatu kogeneracyjnego (rozumianego jako producent silnika z generatorem na wspólnej ramie).</p>		
<p>34  W Parametrach gwarantowanych dla Jednostki Wytwórczej (Tabela 1 pkt. 11) Zamawiający wskazuje:  „Minimalna roczna dyspozycyjność Obiektu – 8200 godzin”  Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na:  „Minimalna roczna dyspozycyjność Obiektu – 8100 godzin, natomiast w roku w którym zgodnie z Harmonogramem Przeglądów producenta silnika przypada remont pośredni – 7800 godzin”  Dyspozycyjność agregatu wymagana w powyższym zapisie jest osiągalna tylko w szczególnych przypadkach, w niektórych latach eksploatacji. Wykonawcy nie będąc w stanie zagwarantować takiego minimalnego poziomu dyspozycyjności dla każdego roku w okresie gwarancji przeniosą koszty rozszerzeń Zamawiającego do ceny ofertowej.  Dodatkowo biorąc pod uwagę rok, w którym zespół kogeneracyjny zgodnie z harmonogramem przeglądów serwisowych producenta będzie wykonania remontu pośredniego, spełnienie powyższego wymagania będzie niemożliwe do osiągnięcia przez Oferenta.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>10.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 612300836  
**CIEPKOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
KRS 0000090177 / kapitał udzielników 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr inż. Dariusz Podgórski

<p>35</p> <p>W Parametrach gwarantowanych dla Jednostki Wytwórczej (Tabela 1 pkt.1-1) Zamawiający wskazuje:          „Sprawność elektryczna brutto dla 100% obciążenia wytwórczego (licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej w paliwie (liczone do wartości opałowej) &gt; 42,0%”          Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na:          „Sprawność elektryczna brutto dla 100% obciążenia wytwórczego (licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej w paliwie (liczone do wartości opałowej) &gt; 41,0%”</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>10.05.2021</p>
<p>36</p> <p>W pkt.8.4 Zamawiający pisze:          „W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy, że, zastosuje urządzenia nowe, nieużywane nigdzie indziej wcześniej i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej Jednostce Wytwórczej.”          natomiast w §7 ust. 6 pisze: „Wykonawca zobowiązuje się do stosowania urządzeń nowych, nieużywanych nigdzie indziej wcześniej i wyprodukowanych nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Jednostce Wytwórczej.”          Zamawiający wskazuje sprzeczne wymagania w SIWZ oraz PFU. Prosimy o jednoznaczne określenie stanowiska w ww. kwestii.          Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę powyższych zapisów na:          „W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty: oświadczenie Producenta, że zastosuje agregat kogeneracyjny fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy i niebędący rozwiązaniem prototypowym”.          Proponowany przez nas zapis da Zamawiającemu pewność, że otrzyma urządzenie nowe z najnowszymi technicznymi rozwiązaniami, oraz uniknie zdarzenia w którym Wykonawca dostarczy urządzenie, które będzie pochodziło ze stanów magazynowych gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że to urządzenie stało</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>10.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPLOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 1076000

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Denisz Podgórski



<p>przez długi okres czasu bez odpowiedniej konserwacji w skutek czego mogła pojawić się korozja na wewnętrznych układach silnika.</p>		
<p>37</p> <p>W pkt. 8.4 Zamawiający pisze:          „c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej pełnoprzebiegowej dotyczącej budowy lub przebudowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, o łącznej mocy (energia elektryczna + ciepło) nie mniejszej niż 0,80 MW z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należyście.”          Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca na potwierdzenie</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>10.05.2021</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836

**CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73

KRS 0000990177 / Kapsitał udziałowców 10760000

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Dariusz Podgórski

	<p>powyższego wymagania przedstawił te same referencje, które wykazał dla potwierdzenia realizacji robót budowlanych tj. w pkt. 2a oraz 2b do SIWZ, jeżeli przedmiotem realizacji było również wykonanie pełnej dokumentacji projektowej?</p>		
38	<p>Zwracamy się z prośbą, aby na potwierdzenie warunków uczestnictwa w postępowaniu każdy z Oferentów w celu wykazania płynności finansowej jako zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu</p> <p>postępowania wykazał sprawozdanie finansowe tj. autoryzowany bilans, rachunek zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz sprawozdanie za ostatni zakończony kwartał (zauryzowany bilans, rachunek zysków i strat lub F01).</p>	<p>Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę na etapie składania oferty dokumentów poświadczających płynność finansową. Jako dokument poświadczający płynność finansową Zamawiający uzna w szczególności: sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków lub strat lub rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.</p>	10.05.2021
39	<p>W nawiązaniu do załącznika: „Urmowa Serwisowa, Zał. nr 3.2 - Parametry Gwarantowane” prosimy o doprecyzowanie zapisów z punktu 3: „Znamionowa moc ciepła (odzysk ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego) dla jednostki wytwórczej przy odbiorze ciepła z I i II stopnia spalin przy określonej temperaturze wody sieciowej, moc ok. 1060 MWt, przy schłodzeniu spalin ok. 90°C i temperaturze wody sieciowej 90°C/70°C”.</p> <p>Pytanie brzmi w jaki sposób przewidziano lokalizację wymiennika II stopnia oraz jak należy zbilansować odzysk ciepła z wymienionego wymiennika?</p>	<p>Lokalizację wymiennika II stopnia Wykonawca musi zaproponować w Projekcie Wykonawczym. Zamawiający zwraca się o rozwinięcie pytania " jak należy zbilansować odzysk ciepła z wymienionego wymiennika?" Co autor rozumie pod pojęciem zbilansować odzysk ciepła?</p>	10.05.2021
40	<p>W SIWZ-ie punkt 15. Miejsce i termin składania ofert są zapisy z datą 25.05.2020. Prosimy o skorygowanie wszystkich dat w tym ze punkcie na rok 2021.</p>	<p>Jest to oczywista omyłka pisarka. Oferty należy składać do dnia 25.05.2021 roku. Taka data też występuje w pliku pn Ogłoszenie o przetargu.</p>	10.05.2021
41	<p>W nawiązaniu do postępowania pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem” przesyłam następujące pytania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proszę o informację czy instalacja kanalizacji deszczowej jest drożna?</li> <li>2. Proszę o informację czy instalacja kanalizacji sanitarnej jest drożna?</li> <li>3. Proszę o informację na jakim odcinku instalacji odprowadzenia wód opadowych miałyby być wykonane prace udrożnienia instalacji?</li> </ol>	<p> Odp. na pyt 1. W chwili obecnej kanalizacja deszczowa jest drożna. Odp. na pyt 2. Kanalizacja sanitarna jest drożna. Odp. na pyt 3. Około 300 m.b.</p>	

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836

**CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73

KRS 0000990177 / kapitał udziałowy 107609000

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Dariusz Podgórski



42	<p>&amp;2, ustęp 3. „Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz logotypów, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy”</p> <p>PYTANIE: Czy ten wymóg dotyczy również dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich, np. wszelkie pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, dokumenty otrzymane od producentów i dostawców wszelkich urządzeń i materiałów typu karty materiałowe, certyfikaty, aprobaty itp. Nie jest możliwe dokonywanie zmian na takich dokumentach.</p>	<p>„Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Przedmiotu Umowy (...)”, a więc Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia informacji o udziale środków UE w szczególności na umowach, wnioskach materiałowych, protokołach, pismach skierowanych do Zamawiającego, zgłoszeniach podwykonawców, harmonogramach itp.</p>	13.05.2021
43	<p>&amp;4, ustęp 2. „Wykonanie branżowych projektów wykonawczych Obiektu w terminie 120 dni od podpisania Umowy Wykonawczej.”</p> <p>PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie czy termin ten zostanie przesunięty jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy będzie opóźniało się wykonanie projektów o którym mowa w &amp;4, ustęp 1.? W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu ustępu 2 w sposób następujący czyli wykreślenia słów „ od podpisania umowy wykonawczej” i zastąpienia ich „ od zatwierdzenia branżowych projektów budowlanych przez Zamawiającego”.</p>	<p>W ocenie Zamawiającego wykonanie Projektu Budowlanego przez profesjonalnego Wykonawcę na podstawie dokumentacji udostępnionej m.in. w niniejszym postępowaniu nie powinno napotkać na żadne niezależne przyczyny prowadzące do opóźnienia w wykonaniu projektów. Dodatkowo Zamawiający (m.in. z uwagi na warunki umowy z NFOŚ) jest także zdecydowanie do złożenia jak najszybciej wniosku o uzyskanie PnB. Dlatego mając na uwadze powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.</p>	13.05.2021
44	<p>&amp;6, ustęp 8). Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu poprzez dodanie po słowie „Opiniowanie” słów „ i zatwierdzenie rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, zwłaszcza biorąc pod uwagę obowiązek zatwierdzania projektów budowlanych i wykonawczych.”</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis w &amp;6 ust 8 i nadaje mu brzmienie: " 8) Opiniowanie i zatwierdzenie rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę ". Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na zapisy PFIU rozdział. 8.2.1: " 5. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania Dokumentacji Projektowej, z Zamawiającym. Zwraca się uwagę Wykonawcy, że Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy — podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani umowy w sprawie niniejszego Zadania Inwestycyjnego."</p>	13.05.2021
45	<p>&amp;7. Ustęp 1, pkt. 2) PYTANIE: prosimy o doprecyzowanie jakie jeszcze mogą to być dokumenty oprócz wymienionych ?</p>	<p>Wszelkie dokumenty, których uzyskanie jest niezbędne przez Zamawiającego, w szczególności w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, UDT, uzyskania koncesji CHP w URE, do sprawozdań do NFOŚ itp. które są niezbędne Zamawiającemu w procesie budowy, odbioru i uruchomienia instalacji oraz dalszej jej eksploatacji.</p>	13.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIĘPKOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

46	<p>&amp;7. Ustęp 2.pkt. 3) biorąc pod uwagę iż ewentualne roszczenia odszkodowawcze „ związane z realizacją Przedmiotu Umowy” mogą obejmować roszczenia które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy wnosimy o dodanie następującego zapisu” a wynikiły z przyczyn za które odpowiada Wykonawca”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.	13.05.2021
47	<p>&amp;7. Ustęp 3. Biorąc pod uwagę iż ewentualne niedotrzymanie parametrów gwarantowanych może mieć bliżej nie określone przyczyny termin 7 - dniowy jest terminem nie realnym i niemożliwym do dotrzymania. Wnosimy o dodanie następującego zapisu:” w terminie 7 dni lub w innym uzgodnionym przez strony terminie jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę stwierdzonych przyczyn niedotrzymania parametrów”</p>	Wykonawca przez przekazaniem Parametrów Gwarantowanych Zamawiającemu jako podmiot profesjonalny może wykonywać próby, badania i symulacje przed zawezwaniem do ich ostatecznej weryfikacji przez akredytowane laboratorium i ich przekazaniem Zamawiającemu stąd Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów i datę wg propozycji.	13.05.2021
48	<p>&amp;7. Ustęp 4. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie o jakich utraczonych korzyściach mowa w przedmiotowym zapisie ?</p>	W szczególności produkcja ciepła i energii elektrycznej wraz z premią gwarantowaną dla tego typu instalacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42 wraz z późniejszymi zmianami)	13.05.2021
49	<p>&amp;7. Ustęp 5. Prosimy o wykreślenie ustępu 5, bądź jego doprecyzowanie poprzez wskazanie w jaki sposób sprawdzenie to Zamawiający będzie przeprowadzał oraz wprowadzenie obowiązku zapewnienia udziału Wykonawcy w takim sprawdzeniu, a także określenie kto będzie ponosił koszty z tego tytułu biorąc pod uwagę że będą dokonywane pomiary kontrolne parametrów gwarantowanych w okresie gwarancji.</p>	Odpowiedź na pytanie jest zawarta m.in. W &7 ust. 4	13.05.2021
50	<p>&amp;7. Ustęp 10. Wnioskuje o dodanie po słowie „stanu” słowa „widocznego” Terenu Budowy. W związku z tym iż w trakcie wizji lokalnej wykonawca może ocenić organoleptycznie tylko to co widac.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
51	<p>&amp;9. Ustęp 11. Wnosimy o dodanie zapisu po słowie Umowy na następujący „które przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem Wykonawca mógł przewidzieć.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
52	<p>&amp;9. Ustęp 13. Wniosujemy o dodanie następującego zapisu: „za wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
53	<p>&amp;11 Ustęp 6. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie jakie procedury Zamawiający ma na myśli ?</p>	W szczególności procedur odbiorowych, ale także innych opisanych w dokumentacji udostępnionej do niniejszego postępowania m.in. PFU.	13.05.2021
54	<p>&amp;11 Ustęp 13. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli ? Będzie dokonywał odbiorów bez udziału Wykonawcy ? Sporządzi protokół bez podpisu wykonawcy ? Zgodnie z prawem - jest przekazujący i odbierający - więc nie może to być czynność jednostronna.</p>	Zamawiający odwołuje się do pojęcia jednostronnej czynności prawnej i traktuje odbiór robót budowlanych jako czynność prawną aprobującą, a nie tylko jako czynność o charakterze faktycznym. Jednostronność nie wyklucza obecności i udziału drugiej Strony. Podpis Zamawiającego jest warunkiem odbioru, a same odbiory odbywały się przy udziale obu Stron.	13.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836

**CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73

KRS 0000990177 / kapitał udziałowy 10760990

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Dariusz Podgórski

55	&11 Ustęp 14. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie jakie dokumenty Zamawiający ma na myśli ?	Wykonawca jako podmiot profesjonalny, który realizuje tego typu inwestycje musi wiedzieć jakie dokumenty pozwalają na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.	13.05.2021
56	&11 Ustęp 18. PYTANIE: Czy taki zapis oznacza że Zamawiający zamierza eksploatować instalację czyli produkować energię cieplną i energię elektryczną oraz czerpać korzyści ze sprzedaży tych mediów przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego ?	Zamawiający odsyła do definicji Rozruchu i Ruchu Próbnego oraz ich opisu w PFU	13.05.2021
57	&11 Ustęp 19. Wniosekujemy o dodanie po słowie „Umowy” następującego zapisu: „lub dokumentacja ta zawiera rażące braki i błędy uniemożliwiające prawidłową eksploatację instalacji.”	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
58	&11 Ustęp 23.: PYTANIE: Po co jest odbiór gwarancyjny i dlaczego w terminie 14 ( czternastu) dni po upływie okresu gwarancyjnego ? &14 . Wnosimy o weryfikację wysokości kar umownych ponieważ obecna wysokość kar jest niewspółmierna do ewentualnej potencjalnej szkody Zamawiającego.	Proszę jeszcze raz przeczytać &11 ust. 23 - Zamawiający pisze: "odbior pogwarancyjny", a nie gwarancyjny.	13.05.2021
59	W całym &14 wnioskujemy także o zamianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoka” . Wskazujemy iż pomimo tego że zamówienie nie jest realizowane wg. PZP Zamawiający ma obowiązek dochowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania stron co oznacza również zachowanie równowagi stron stosunku prawnego. Zwracamy uwagę iż w znowelizowanej PZP kary umowne można naliczać jedynie za zwłokę a nie za opóźnienie.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
60	&15. Ustęp 1. Wniosekujemy o zmianę całego zapisu na następujący: „Najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie robót na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i dostarczyć Zamawiającemu umowę ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszystkich ryzyk budowy (CAR) z sumą ubezpieczenia równą co najmniej wynagrodzeniu początkowemu Wykonawcy, wskazanemu w § 9 ust. 1 Umowy. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie określone zdaniem uprzednim przez okres do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Zmiana warunków Ubezpieczenia wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Wymagania dotyczące ubezpieczenia zawiera załącznik nr 12 do SWZ. Kopia Polisy stanowiąc będzie załącznik nr 4 do Umowy.”	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836

**CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73

KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 107609000

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Dariusz Podgórski

61	<p>&amp;15, Ustęp 2. PYTANIE: Czy Zamawiający zaakceptuje polisę OC działalności Wykonawcy o ile spełni ona kryteria określone w SWZ, czy też bezwzględnie wymaga oddzielnego OC Kontraktu dedykowanego pod tę Umowę?. Zaznaczamy, iż oddzielana polisa OC Kontraktu niewątpliwie będzie miała wpływ na wyższe ceny ofertowe.</p>	<p>Zamawiający zaakceptuje polisę Wykonawcy, tylko w przypadku gdy spełni ona wszystkie wymogi i kryteria oraz będzie zawierała wszystkie klauzule wymagane przez Zamawiającego zawarte w dokumentacji do niniejszego postępowania. To Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy jest zobowiązany wykazać i potwierdzić z Zamawiającym wypełnianie wymagań zawartych w dokumentacji do niniejszego postępowania.</p>
62	<p>&amp;16, Ustęp 1. Wnioskujemy o wydłużenie terminu do 14 dni, ze względu na konieczność akceptacji treści zabezpieczenia przez Zamawiającego.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i &amp;16 ust. 1 nadaje brzmienie: 1. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglonego do pełnych setek w dół) określonego w § 9 ust. 1, co stanowi kwotę ..... zł (słownie: .....).</p>
63	<p>&amp;17 Ustęp 7. Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu, w związku z tym iż zapis ten wydłuża odpowiedzialność wykonawcy w sposób taki iż może on skutkować niemożliwą do przewidzenia na chwilę obecną wielkością odpowiedzialności finansowej Wykonawcy. Takie obciążenie jest nadmiernym obciążeniem Wykonawcy i nie jest zgodne z zasadą równości stron stosunku prawnego, oznacza to m. in. mobilizację zespołów serwisowych przez kolejne 5 lat, magazynowania części zamiennych instalacji.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPLOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

64	<p>&amp;17 Ustęp 10. Ppkt 2) PYTANIE: Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rozumnie wymianie na nowy „Przedmiot Umowy” czyli nową jednostkę wytwórczą? Wnosimy o usunięcie całego tego zapisu lub dodania następującego zapisu: „lub w innym uzgodnionym przez strony terminie jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę wad”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
65	<p>&amp;17 Ustęp 15. PYTANIE: A jeżeli okaże się że było to bezpodstawne? Kto poniesie koszty? Wnosimy zatem o dodanie następującego zapisu: „Jeżeli okaże się iż wada nie miała miejsca, lub nastąpiła z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy, koszty te obciążają wyłącznie Zamawiającego.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
66	<p>&amp;18 Ustęp 3. Prosimy o zmianę poprzez zamianę słów „może być realizowane bez dodatkowych wezwań” na „może być realizowane po uprzednim dodatkowym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż ... dni”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
67	<p>&amp;18 Ustęp 4. Wnosimy o wykreślenie wszystkich słów znajdujących się w nawiasie. Jako nie uzasadnione z punktu widzenia specyfiki czynności bądź określenie jakie koszty dodatkowe Zamawiający ma na myśli a także o jakim doradztwie i w jakim zakresie i w jakim celu mowa? Tak zapis obecnie może być podstawą do nieuzasadnionego podnoszenia kosztów.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
68	<p>&amp;18 Ustęp 6. Wnosimy o wykreślenie słów: „z tym zastrzeżeniem, że względem elementów Przedmiotu Zamówienia, których wykonanie dotyczyło, okres uprawnień dla Zamawiającego z rekojnii za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od początku” Uzasadnimy to tym iż Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rekojnii za czynności wykonane przez bliżej nie określony podmiot trzeci oraz za wymienione elementy bliżej nie kreślonych dostawców, producentów.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
69	<p>&amp;20 Ustęp1 pkt1) PYTANIE: Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie jakie interesy Zamawiającego Zamawiający ma na myśli?. Czy Zamawiający posłużył się sibietyktrywnym pojęciem, które daje Zamawiającemu nieograniczoną i niezgodną z prawem możliwość odstąpienia od Umowy w każdym czasie i z każdej przyczyny, wnosimy o usunięcie tego zapisu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPŁOWNIA MIEJSKA** Sp. z o.o.  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 mgr inż. Dariusz Podgórski

70	<p>&amp;20 Ustęp 2 pkt 3) Wnosimy o usunięcie tego zapisu. Biorąc pod uwagę iż wyżej Zamawiający określił limit kar umownych do wartości kontraktu. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
71	<p>&amp;20 Ustęp 2 pkt 4) Wnosimy o skrócenie tego terminu do 30 dni, obecny termin 3 miesięcy nie ma żadnego uzasadnienia.</p>	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i &20 ust. 2 pkt 4 nadalje brzmienie: " 4) Innych przyczyn, wskazanych w Umowie - w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu w/w sytuacji."	13.05.2021
72	<p>&amp;22 Wnosimy o dodanie następujących zapisów umożliwiających zmianę umowy:</p> <p>Zmiana terminów umownych jeżeli konieczność taka wynika z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca. Druga przyczyna to konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych i stosownej zmiany wysokości wynagrodzeni jeżeli roboty te wynikały z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca</p> <p>PYTANIE: Kiedy Zamawiający zamierza podpisać umowę na dostawę gazu ziemnego ? W wydanych warunkach przyłączeniowych przez PSG Sp. z o.o. z dnia 09.03.2021 określono termin na 19 miesięcy od daty podpisania umowy. Co w przypadku gdy Zamawiający nie zapewni gazu na czas i w odpowiedniej ilości Wykonawcy ? W Umowie Wykonawcej i pozostałych materiałach przetargowych brak jakiegokolwiek zapisu co nastąpi w przypadku braku paliwa gazowego do którego dostarczenia zobowiązany jest Zamawiający. Czy w przypadku braku paliwa gazowego Zamawiający będzie obciążać Wykonawcę karami umownymi za opóźnienia ?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.	13.05.2021
73	<p>Umwę na dostawę gazu Zamawiający zawrze najpóźniej do końca III kwartału 2021 roku. W umowie przyłączeniowej z PSG termin realizacji przyłączy to 31.10.2022 roku, więc w ocenie Zamawiającego ryzyko braku dostaw gazu do rozpoczęcia Ruchu Próbego jest znikome. Zamawiający będzie czynił także starania i naciski, by przyłączy gazowe oraz dostawa paliwa gazowego odbyła się w wymaganych w procesie terminach. W przypadku braku paliwa gazowego Zamawiający <u>NIE</u> będzie obciążać Wykonawcy karami umownymi za opóźnienia.</p>		13.05.2021

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836  
**CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec  
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73  
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr inż. Dariusz Podgórski