

32	06.05.2022	<p>Wg ogłoszenia terminy wykonania poszczególnych etapów prac to:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Projekt budowlany to 45 dni od daty podpisania umowy •Wykonanie projektu wykonawczego to 120 dni od daty podpisania umowy •Przekazanie placu nie później niż do 05.09.2022 <p>Zakładając, że podpisanie umowy nastąpi 01.06.2022 to powyższe terminy przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Projekt budowlany 16.07.2022 •wykonanie projektu wykonawczego 29.09.2022 <p>W ocenie Oferenta terminy te nie są spójne, z maksymalnym terminem przekazania placu budowy i skracają terminy na wykonanie projektów. Ponadto w HRF data złożenia wniosku na wydanie decyzji Pozwolenia na budowę to 30.09.2022 a wykonanie projektu wykonawczego to 30.11.2022. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie powyższych terminów.</p>	
33	06.05.2022	Ze względu na niestabilną sytuację na rynku Oferent zwraca się z prośbą o skrócenie terminu związania ofertą do 30 dni.	Zamawiający nie wyraża zgody
34	06.05.2022	Wg par.17 ust 2.2) umowy wymagana gwarancja na roboty budowlane to 36 miesięcy, natomiast w załączniku nr 0 do SWZ gwarancja ta wynosi 60 miesięcy, prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej długości gwarancji.	Zamawiający wymaga gwarancji na roboty budowlane - 36 miesięcy. Wymagane wartości zawarte w Załączniku nr 0 do SWZ zostanie uspojniony do wartości określonych w załączniku nr 2 Umowa Wykonawcza
35	06.05.2022	Wg par.17 ust 2.3) umowy wymagana gwarancja na urządzenia to 24 miesięcy, natomiast w załączniku nr 0 do SWZ gwarancja ta wynosi 36 miesięcy, prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego czasu gwarancji	Zamawiający wymaga gwarancji na urządzenia - 24 miesiące. Wymagane wartości zawarte w Załączniku nr 0 do SWZ zostanie uspojniony do wartości określonych w załączniku nr 2 Umowa Wykonawcza

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836
CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
 KRS 0000090177 / kapitał udziałów 10760900

PREZES ZARŁĄDU

mgr inż. Dariusz Podgórski

36	06.05.2022	Terminy gwarancji wymienione w par. 17 umowy nie są spójne z terminami gwarancji wymienionymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do umowy, prosimy o ujednoczenie.	Wymagane przez Zamawiającego okresy gwarancji zawarte są w par.17 Umowy Wykonawczej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. Wartości wymagane w załączniku 3 do Umowy wykonawczej zostanie uspojniony do wartości określonych w par.17. Umowy Wykonawczej (załącznik nr 2 do SWZ). Dokumenty z uspojnionymi wartościami zostaną dołączone do postępowania po zakończeniu zadawania pytań przez oferentów.
37	06.05.2022	<p>WG SWZ okres serwisu to:</p> <p>„Wymagany okres realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usługi serwisowej – przez okres gwarancji zgodnie z postanowieniami Umowy wykonawczej oraz Umowy serwisowej, stanowiącej kolejno załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ.”</p> <p>Natomiast wg umowy serwisowej:</p> <p>„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia serwisowe przez okres, który wynosi:</p> <p>1. Dla Agregatu Kogeneracyjnego 41 000 mth (słownie czterdzieści jeden tysięcy motogodzin) lecz nie więcej niż 5 lat”</p> <p>Załącznik nr 3.4. do umowy serwisowej jest rozpisany na 3 lata. Prosimy o ujednoczenie.</p>	<p>Zamawiający zmienia zapisy Umowy serwisowej:</p> <p>Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia serwisowe przez okres, który wynosi:</p> <p>1. Dla Agregatu Kogeneracyjnego 41 000 mth (słownie czterdzieści jeden tysięcy motogodzin) lecz nie więcej niż 5 lat”</p> <p>na zapis:</p> <p>Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia serwisowe przez okres, który wynosi:</p> <p>1. Dla Agregatu Kogeneracyjnego 24 600 mth (słownie dwadzieścia cztery tysiące sześćset godzin) lecz nie więcej niż 3 lata”</p>
38	06.05.2022	Prosimy o potwierdzenie, że opłaty przyłączeniowe wynikające z umów pomiędzy Zamawiającym a PGE Dystrybucja oraz PSG są po stronie Zamawiającego.	Opłaty przyłączeniowe wynikające z umów pomiędzy Zamawiającym a PGE Dystrybucja oraz PSG są po stronie Zamawiającego.

39	06.05.2022	Prosimy o załączenie czytelnego załącznika nr 15 i 16 do PFU.	Zamawiający prosi o sprecyzowanie co ma na myśli oferent prosząc o bardziej czytelne załączniki nr 15 i 16? Jakich informacji do przygotowania oferty brakuje?
40	06.05.2022	Prosimy o załączenie kompletnego załącznika nr 14 do PFU.	Kompletny Załącznik nr 14 został opublikowany w raz z odpowiedziami na pytania dnia 06.05.2022 r.
41	06.05.2022	W PFU w punkcie 5.4.3. znajduje się informacja, że panele należy zabudować na gruncie, jednocześnie jest informacja, że zamówienie obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz ekspertyzy dotyczącej możliwości posadowienia PV na dachu. Prosimy o jednoznaczne określenie czy panele mają być zabudowane na gruncie czy na dachu. W przypadku odpowiedzi że na gruncie prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących ekspertyz związanych z posadowieniem paneli na dachu.	Panele należy zabudować na gruncie. Zapis dotyczący ekspertyzy związanych z posadowieniem na dachu zostanie wykreślony z PFU.
42	06.05.2022	W nawiązaniu do wymagań dotyczących rur preizolowanych prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rur bez bariery dyfuzyjnej.	Zamawiający nie wyraża zgody
43	06.05.2022	W punkcie 8.4 PFU znajdują się zapisy j.n. „Należy mieć na uwadze, że Roboty Budowlane muszą rozpocząć się nie później niż dnia 05.09.2022r. i zakończyć najpóźniej w dniu 30.09.2023. Daty rozpoczęcia i zakończenia prac pozostają nienaruszalne.” Zapisy te nie są spójne z pozostałymi dokumentami SIWZ np. zał nr 4 do SWZ, prosimy o jednoznaczne określenie terminów realizacji.	Zamawiający zmienia treść w punkcie 8.4 PFU z zapisu: „Należy mieć na uwadze, że Roboty Budowlane muszą rozpocząć się nie później niż dnia 05.09.2022r. i zakończyć najpóźniej w dniu 30.09.2023. Daty rozpoczęcia i zakończenia prac pozostają nienaruszalne.” na „Należy mieć na uwadze, że Roboty Budowlane muszą rozpocząć się i zakończyć najpóźniej w terminach podanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym czyli załączniku nr 4 do SWZ. Daty rozpoczęcia i zakończenia prac pozostają nienaruszalne.”
44	06.05.2022	Czy Zamawiający dopuści referencje na wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w kogeneracji o łącznej mocy nie mniejszej niż 0,80 MW, z czego każda zainstalowana jednostka dla wyżej wymienionego zadania posiadała moc elektryczną nie mniejszą niż 0,70 MW?e?	Zamawiający nie wyraża zgody

NIP 799-16-43-64-9 REGON 672300836
CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
 IRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

PREZES ZAKŁADU

mgr inż. Dorota Podgórska

45	06.05.2022	<p>Prosimy o jednoznaczne wskazanie na PZT proponowanego przebiegu i zakresu dla zewnętrznej sieci ciepłowniczej i gazowej wraz z podaniem lokalizacji i średnicy króćców przyłączeniowych, do których wskazana sieć ma zostać podłączona.</p>	<p>Zamawiający zleca wykonanie Zadania Inwestycyjnego w trybie zaproszenia i wybuduj i na etapie postępowania może wskazać miejsce wpięcia do ciepłociągu wykonywanego w ramach Realizowanego Zadania Inwestycyjnego: jest to punkt oznaczony na PZT załącznik nr 14.2 do PFU opisany jako ZOP (zasiepiony). Zasiepiony rurociąg (odejście od trójnika) zakończony na PZT oznaczeniem ZOP ma średnicę DN100. Opracowanie przebiegu ciepłociągu jest należy do zakresu pracy zespołu projektowego Wykonawcy.</p>
46	06.05.2022	<p>W związku z różnicami przebiegu projektu sieci ciepłowniczej względem rysunku PZT, a w załączniku z warunkami technicznymi wykonania sieci ciepłowniczej – prosimy o wskazanie jednoznacznego przebiegu tych sieci w terenie.</p>	<p>Odpowiedź w pytaniu nr 45</p>
47	06.05.2022	<p>Prosimy o wskazanie na PZT miejsca, gdzie można wpiąć projektowany system kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby nowo projektowanych obiektów.</p>	<p>Zamawiający zleca wykonanie Zadania inwestycyjnego w trybie zaproszenia i wybuduj i na etapie postępowania nie jest w stanie wskazać miejsca wpięcia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej bo jest to zakres pracy zespołu projektowego Wykonawcy.</p>

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836
CIEPŁOWNIA WIEJSKA Sp. z o.o.
 ul. Radomska 48 A, 25-500 Szydłowiec
 tel. 48 617 618 52, fax 48 617 56 73
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Dariusz Podgórski

