

W nawiązaniu do zapytania ofertowego P.B. KOMIN-PIEC-BUD Bydgoszcz prosi o uszczegółowienie zakresu prac remontu komina na terenie Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu tj:

1. Podanie szczegółowej charakterystyki istniejącego komina stalowego w odciągach o wysokości H=55m tj. średnic i początkowych grubości segmentów na poszczególnych wysokościach, poziomów pomostów, galerii i kołnierzy łączących poszczególne segmenty, poziom mocowania odciągów i inne istotne informacje związane np. z użytkownikami anten lub przekazanie rysunku zestawieniowego istniejącego komina z w/w danymi.
2. Przekazanie szczegółowej informacji (aktualnej opinii technicznej) o stanie technicznym komina wraz z dokumentacją fotograficzną.
3. Z czego wynika konieczność wzmocnienia i wymiany tylko górnego elementu komina?
4. Z czego wynika konieczność dociążania stóp fundamentowych lin odciągowych płytami żelbetowymi i żwirem?
5. Ilu operatorów i ile poziomów oraz ile anten wisi na przedmiotowym kominie? W jakim zakresie Wykonawca będzie uzgadniał z operatorami sieci komórkowych demontaż infrastruktury antenowej? Czy po wzmocnieniu komina anteny mają być przywrócone?
6. Jaką średnicę (1420mm?) i wysokość ma mieć nowy segment S235JR o grubości ścianki 8.8mm?
7. Czy wymieniany segment będzie wyposażony w pomosty lub galerie?
8. Czy Zamawiający posiada rysunek archiwalny istniejącego segmentu trzonu komina, aby ustalić podziałową otworów pod śruby łączące w kołnierzu oraz ustalić lokalizację uchwytów pod istniejącą drabinę?
9. Czy w ofercie uwzględnić i oddzielnie podać wartość prac po upływie roku użytkowania?

Ponadto proszę o podanie zakresu gwarancji (według SIWZ na okres nie krótszy od 36 miesięcy).

ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W MATERIALE, KTÓRY INWESTOR PRZEŚLE ZAINTERESOWANYM FIRMĄ PO OTRZYMANIU OŚWIEDCZENIA, ŻE ZAWARTE W NIM INFORMACJE ZOSTANĄ UŻYTE JEDYNNIE W CELU SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ.

**MATERIAŁ, O KTÓRYM MOWA STANOWI WŁASNOŚĆ INWESTORA W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH**

Odpowiedzi dodatkowe:

Ad 5 – Na kominie znajdują się instalacje dwóch operatorów, kontakt z nimi jest możliwy w dowolny sposób.

Ad 7 – Komin po remoncie musi mieć przywrócone funkcje użytkowe komina przed remontem.

Ad 9 – Czas „nie krótszy niż 36 miesięcy” oznacza czas nie krótszy niż 36 miesięcy

